



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

เพื่อให้การตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ของผู้ยื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (ผู้ยื่นคำขอ) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความชัดเจนเป็นไปตามหลักวิศวกรรม โปร่งใส เป็นธรรม และ ไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายเกินสมควร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๐๓ กฟภ. จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ระดับแรงดัน ๒๒/๓๓ กิโลโวลต์ ดังนี้

- (๑) กฟภ. จะพิจารณาเลือกวงจรที่มีระยะทางในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายรวมกัน ไม่เกิน ๕ กิโลเมตร
- (๒) วงจรไฟฟ้าต้องสามารถรองรับปริมาณการเชื่อมต่อของผู้ยื่นคำขอ ได้ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙
- (๓) กฟภ. จะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมโยงดังกล่าว
- (๔) หากผู้ยื่นคำขอ รายใด ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ (๑), ข้อ (๒) และ ข้อ (๓) ผู้ยื่นคำขอ จะต้องทำการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงดังกล่าวและส่งรายงานผลการศึกษาให้ กฟภ. ทั้งนี้ หาก กฟภ. พิจารณาแล้วพบว่าผลกระทบการศึกษาส่งผลให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมของระบบไฟฟ้าแล้วนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยผู้ยื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการและเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค