



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศผ่อนผันระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าพ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ตามข้อกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงออกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอประกาศการผ่อนผันรายละเอียดของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนของมาตรฐานเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า โดยกำหนดให้ระบบที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์กำลังผลิตรวมมากกว่า ๒๕๐ กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน ๑ เมกะวัตต์ ให้สามารถใช้เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า IEC ๖๑๐๐๐-๔-๓๐ Class S แทน IEC ๖๑๐๐๐-๔-๓๐ Class A ได้ และการดึงข้อมูลจากเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้ขอความร่วมมือผู้เชื่อมต่อในการส่งข้อมูลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป โดยหากพบว่ามีความผิดปกติด้านคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการเข้าไปตรวจวัดโดยใช้เครื่องวัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอง ซึ่งเป็น Class A ที่สามารถจำแนกสาเหตุความผิดปกติได้ถูกต้องแม่นยำอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค