PEA
Provincial Electricity Authority

รายชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าที่ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สำหรับผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า)

No	Brand	Model	Class	ใช้งานได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
1	Janitza	UMG 512-PRO	A	ทุกขนาด
2		UMG 511	A	ทุกขนาด
3	Schneider Electric	ION9000	A	ทุกขนาด
4	Iskra	MC774	A	ทุกขนาด
5	CEWE Instrument	ProQ 100	A	ทุกขนาด
6	Siemens	SICAM Q100	A	ทุกขนาด
7	AMETEK POWER Instruments	JSII-09I5010	A	ทุกขนาด

*** หมายเหตุ

1) สำหรับเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าที่ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class S
จะไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 1 เมกะวัตต์ (MW) ได้

2) ผลิตภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าดังกล่าว ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ของ กฟภ.
และมีผลทดสอบที่ได้รับรองจากสถาบัน/หน่วยงานที่ กฟภ. ยอมรับ

(นายภีรัช ทันตานุรัฏฐ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า

3) ผลิตภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าดังกล่าว ทดสอบตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 (ระเบียบปัจจุบัน)

4) หากมีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ กองวิจัยและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ 02-590-5578

28 พ.ย. 2566

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : .....