



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กผ.๕๐๖/๗๓๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อําเภอต่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า
ท่าม่วง ตามแผนผังสั่งเซบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่ เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุม งาน |
|-----|----------|--------------|-----------------|---------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| ๑ | F๔ | ๑๖ พ.ค.๒๕๖๒ | ๐๙.๐๐ | ๑๐.๐๐ | เชื่อมจุดตัดDDE หน้าบ้าน กําหนดวิสุทท์ | TMA๐๕S-๐๗ เลยสง กฟภ. | TMA๐๕S-๐๘ ชนแดน | นายณิตยรักษ์ |
| ๒ | F๔ | ๑๖ พ.ค.๒๕๖๒ | ๐๙.๐๐ | ๑๐.๐๐ | เชื่อมจุดตัดDDE หน้าบ้าน กําหนดวิสุทท์ | TMA๐๕S-๐๗ พูซาน | ท่าเรือ DIS หน้าสยามตราฟ | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านวังศาลา บ้านท่าแค

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร ๐๙๓๓-๕๖๗๖๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีตเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีตเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

เส้นหนา : ดับไฟ

115 KV

22 KV

แผนดับไฟวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๐.๐๐น
เชื่อมจุดตัด DDE หน้าบ้านก้านวิสุทธิ์ ฟีดเตอร์ ๘,๙

115 KV

DIS 5S-07 ยงส์วีสต์

SF6 5S-08 วันเส้น

DIS 5S-12 มะกอกหมู่

DIS 5S-11 มะกอกหมู่

DIS 5S-13 ตรงข้ามไทย

SF6 F5 รร.ท่าม่วง

10S-05 รร.ท่าม่วง

DIS 10S-06 ตรงข้ามห้าดาว

นายนิศรรัชช์
115 KVA

DIS Thailine F8,3

8S-04 กอกล้วยท่าแค

5 ท้ายซอยหนองตาง

DIS ร้านญาติก

ฟีดเตอร์ 5

ฟีดเตอร์ 10

ฟีดเตอร์ 8

ฟีดเตอร์ 3

ฟีดเตอร์ 9

ฟีดเตอร์ 4

SF6 4S-07 เลขถนนเอก.พมวง

DIS 9S-07 พูซาน

DIS 10S-07 ไวอาร์ก้า

นายณัฐนันท์

จุดตัด DDE ล้วนก้านวิสุทธิ์

